

Schadstoffe K1

Zeit	TNBZ-korr. (Grenzwert=850) °C	Staub Betrieb mg/m³	CO Betrieb mg/m³	NOx Betrieb mg/m³	SO2 Betrieb mg/m³	HCL Betrieb mg/m³	Cges Betrieb mg/m³	NH3 Betrieb mg/m³
01.08.26	961 G	0 G	2 G	76 G	1 G	0 G	0 G	0,00 G
02.08.26	963 G	0 G	3 G	77 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
03.08.26	967 G	0 G	3 G	76 G	0 V	0 G	0 G	0,00 G
04.08.26	980 G	0 G	7 G	66 G	0 G	0 G	1 G	0,00 G
05.08.26	981 G	0 G	6 G	73 G	0 G	0 G	1 G	0,00 G
06.08.26	984 G	0 G	3 G	77 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
07.08.26	979 G	0 G	3 G	78 G	1 G	0 G	0 G	0,00 G
08.08.26	984 G	0 G	3 G	77 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
09.08.26	986 G	0 G	2 G	77 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
10.08.26	986 G	0 G	3 G	78 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
11.08.26	981 G	0 G	3 G	79 G	4 G	0 G	0 G	0,00 G
12.08.26	975 G	0 G	4 G	79 G	1 G	0 G	1 G	0,00 G
13.08.26	968 G	0 G	3 G	82 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
14.08.26	960 G	0 G	4 G	83 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
15.08.26	963 G	0 G	3 G	121 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
16.08.26	965 G	0 G	3 G	80 G	1 G	0 G	0 G	0,00 G
17.08.26	962 G	0 G	3 G	86 G	1 V	0 G	0 G	0,00 G
18.08.26	960 G	0 G	4 G	128 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
19.08.26	957 G	0 G	3 G	119 G	0 V	0 G	0 G	0,00 G
20.08.26	981 G	0 G	2 G	97 G	0 V	0 G	0 G	0,00 G
21.08.26	980 G	0 G	3 G	100 G	2 G	0 G	0 G	0,00 G
22.08.26	987 G	0 G	2 G	97 G	1 G	0 G	0 G	0,00 G
23.08.26	985 G	0 G	3 G	98 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
24.08.26	986 G	0 G	3 G	89 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
25.08.26	982 G	0 G	4 G	86 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
26.08.26	976 G	0 G	3 G	87 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
27.08.26	976 G	0 G	3 G	82 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
28.08.26	963 G	0 G	3 G	82 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
29.08.26	966 G	0 G	3 G	83 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
30.08.26	966 G	0 G	3 G	82 G	0 G	0 G	0 G	0,00 G
31.08.26	961 G	0 G	3 V	83 V	0 V	0 V	0 V	0,00 V
Minimum	957 G	0 G	2 G	66 G	0 V	0 G	0 G	0,00 G
Mittel	973	0,3	3	86	0	0,2	0	0
Maximum	987 G	0 G	7 G	128 G	4 G	0 G	1 G	0,00 G